



42220061000200856277

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Междуреченска и г. Мыски
652870, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел/факс (8-384-75) 2-94-77, 2-14-60,
E-Mail: OND6@mail.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Мыски
(место составления)

« 17 » января 20 22 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начался в 13 ч. 00 мин по 16 ч. 00 мин. «17» января 2022 г.
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственный инспектор Междуреченского и Мысковского городских округов
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
по пожарному надзору – инспектор отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и
г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
лейтенант внутренней службы Гусельникова Юлия Леонидовна.

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра 652840, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, ГОРОД
МЫСКИ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 22
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 64" Бут Алевтина Владимировна, приказ № 116-к от
01.09.2009

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (* в случае проведения осмотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта.

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(* в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
не привлекался

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

Допущено (в здании III степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) выполнение отделки внешних поверхностей наружных стен тамбура главного входа (крыльца, размером в плане 2,85x3,4 м) пластиковым сайдингом (не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, фасадные системы не должны распространять горение). В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности К0, с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции. Представлен сертификат соответствия на сайдинг № С- RU.ПБ05.В.02355 ТР 0645638 (Показатели пожарной опасности: Г2, В2, Д2, Т2.).

На объекте применяются облицовочные и декоративно - отделочные материалы для отделки пола на пути эвакуации в тамбуре эвакуационного выхода и в коридоре второго этажа здания подкласса Ф 4.1, без документации, подтверждающей класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов.

Люк выхода на чердак из внутренних помещений выполнен не противопожарным (размер люка должен быть не менее 0,6 x 0,8 м).

Не обеспечен свободный доступ к люку выхода на чердак из внутренних помещений (выполнена отделка подвесного потолка на лестничной клетке плитами армстронг, закрывающими люк выхода на чердак).

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

Фотосъемка, проводилась цифровой камерой
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

смартфона HONOR 20 и распечатано на принтере SAMSUNG SCX-4600

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным

лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 64"

Бут А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Междуреченского и Мысковского
городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения
НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кемеровской области – Кузбассу
лейтенант внутренней службы

Гусельникова Ю.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



42220061000200856277

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Междуреченска и г. Мыски
652870, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел/факс (8-384-75) 2-94-77, 2-14-60,
E-Mail: OND6@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

"26" января 2022 г.

(дата составления предписание)

вручается: юридическому лицу – МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 64" - директору МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 64" Бут Алевтине
Владимировне.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о плановой выездной проверки от 23.12.2021 № 2 главного государственного инспектора Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – начальника ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Прибешука Евгения Михайловича, учетный номер 42220061000200856277.

в период с «17» января 2022 г. по «26» января 2022г.

Государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения НДПР г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Гусельниковой Юлией Леонидовной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 64" Бут Алевтина Владимировна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении и |
|-------|---|---|---|------------------------|
| 1 | Допущено (в здании III степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) выполнение отделки внешних поверхностей наружных стен тамбура главного входа (крыльца, размером в плане 2,85x3,4 м) пластиковым сайдингом (не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, фасадные системы не должны распространять горение). В | п. 11, ст. 87 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. п. 5.2.3. СП 2.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных | 29.08.2022 | |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--|
| | зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности К0, с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции. Представлен сертификат соответствия на сайдинг № С- RU.ПБ05.В.02355 ТР 0645638 (Показатели пожарной опасности: Г2, В2, Д2, Т2.). | Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | | |
| 2 | На объекте применяются облицовочные и декоративно - отделочные материалы для отделки пола на пути эвакуации в тамбуре эвакуационного выхода и в коридоре второго этажа здания подкласса Ф 4.1, без документации, подтверждающей класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов. | п. 2, п.6 ст. 134 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 29.08.2022 | |
| 3 | Люк выхода на чердак из внутренних помещений выполнен не противопожарным (размер люка должен быть не менее 0,6 x 0,8 м). | ст. 88 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 7.7 Свод правил 4.13130.2013 «Системы | 29.08.2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| | | противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | | |
| 4 | Не обеспечен свободный доступ к люку выхода на чердак из внутренних помещений (выполнена отделка подвесного потолка на лестничной клетке плитами армстронг, закрывающими люк выхода на чердак). | ст. 89 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 29.08.2022 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 64"

Бут А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 26.01.22
(подпись, дата)

Государственный инспектор Междуреченского и
Мысковского городских округов по пожарному надзору –
инспектор отделения НДПР г. Мыски
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски
УНДПР Главного управления МЧС России



по Кемеровской области – Кузбассу
лейтенант внутренней службы
Гусельникова Ю.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

 - 26.01.2022
(подпись, дата)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.